

**Начата подготовка теплоисточников Круглянского района
к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов.**

По заявлению Круглянского У КП «Жилкомхоз» проведено обследование котельных в г.Круглое «ПМК-266», «Жунина», «Советская 83 Б», «Бабушкина крынка», котельная в д.Круча мощностью более 200 киловатт независимо от мощности установленных в них котлов на предмет готовности их к работе в осенне-зимний период 2025-2026г.г. Котельные отапливают социально значимые объекты, жилой фонд, учреждения образования.

В ходе обследования проверено:

наличие лицензии на право деятельности в области промышленной безопасности;

наличие приказов: о назначении лиц, ответственных безопасную эксплуатацию котельных, о допуске персонала котельной к обслуживанию оборудования котельной;

техническое состояние основного, вспомогательного оборудования котельных, включая исправность резервного оборудования;

проведения в установленные сроки технического диагностирования котлов, отработавших нормативный срок службы, и оценка технического состояния котлов лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию котельных;

организация работы с персоналом котельной по его действиям при возникновении аварийных ситуаций.

По результатам мероприятия все предъявленные котельные соответствуют требованиям промышленной безопасности и готовы к эксплуатации в осенне-зимний период 2025/2026гг.

*Главный государственный инспектор
отдела надзора Могилевского ОУ
Платоненко И.И., 80222 76 50 46*



Котел
КВ-Р-045-85 НЧ
Работает на газе
Температура воды 115°C
Сила давления 0,5 МПа

